

Зарегистрировано
 ОНД Первомайского р-на
 г. Владивосток
 (наименование органа ГПН МЧС России)
 « 31 » 10 2013 г.
 Регистрационный №
 № 05 404 367-700 - 00898

Зарегистрирована

ОГПН Первомайского района
 г. Владивостока
 « ___ » _____ 2013 г.

Регистрационный № _____

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 163 общеразвивающего вида г. Владивостока»

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1132537001387

Идентификационный номер налогоплательщика 2537097946

Место нахождения объекта защиты г. Владивосток ул. Гульбиновича, 4

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты 690021 г. Владивосток ул. Гульбиновича, 4

№ п/	Наименование раздела
1.	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты (расчет пожарного риска не проводился)
2.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожаров. Собственная оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц равна – 100 000,00
3.	Перечень Федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ст. 5. Объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности. Ст. 6. Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности по п.3. Выполнены обязательные требования пожарной безопасности установленных Федеральными законами о технических регламентах и требований нормативных документов по пожарной безопасности. Правила противопожарного режима от 25.04.12 « 390» ГОСТ Р 12.2.143 – 2002 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля. П. 4.1. В здании применены знаки безопасности, планы эвакуации и сигнальная разметка. П. 4.6. Планы эвакуации используются для: - систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной эвакуации; - привлечения внимания к путям эвакуации и ориентации людей, находящихся в

здании, в целях организации эвакуации и спасания при возникновении чрезвычайной ситуации;

- проведения аварийно-спасательных работ в процессе чрезвычайной ситуации.

СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

П. 4.2. Помещение имеет тринадцать эвакуационных выходов, т.к. оно предназначено для одновременного пребывания более 150 человек, рассредоточены, шириной 1,5 м и высотой 1,9 м.

П.4.3. Эвакуационные пути освещены, отделка стен, пола, потолка негорючая (НГ).

Высота 2,5 м, ширина 2,4 м

ППБ – 101-89. «Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений»

П.2. Общие требования пожарной безопасности.

П. 2.1.2. Территория МБДОУ постоянно содержится в чистоте, отходы горючих материалов, опавшие листья и сухая трава регулярно убирается и вывозится с территории.

П. 2.1.3. Дороги и подъезды к зданию всегда доступны и свободны.

П. 2.1.7. Вместимость помещений соответствует установленным нормам.

П. 2.1.8. Расстановка мебели в групповых и других помещениях ДОУ не препятствует эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

П.2.1.13. МБДОУ оборудовано системой тревожной и пожарной сигнализацией.

п.2.1.25. Все помещения МБДОУ обеспечены первичными средствами пожаротушения

п. 2.3. Электроустановки.

П.2.3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в ДОУ, и их эксплуатация отвечают требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

П.2.4. Противопожарное обеспечение.

П.2.4.1. Администрацией МБДОУ обеспечивается техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения системы противопожарного водоснабжения.

П.2.4.6. Крышки люков пожарных колодцев постоянно закрыты и своевременно очищаются от грязи, льда, снега.

П.3. Первичные средства пожаротушения.

П.3.1. МБДОУ оснащено первичными средствами пожаротушения согласно с учетом требований ГОСТ 12.1.114-82, Правила противопожарного режима от 25.04.12 № 390.

П.3.2. Места расположения первичных средств пожаротушения указаны в планах эвакуации, разработанных согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и указанные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения соответствует требованиям ГОСТ 12.4.026-76, ГОСТ 12.4.009-83, Правилам противопожарного режима от 25.04.12 № 390

К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска – нет

К декларации прилагается копия страхового полиса - нет

Настоящую декларацию разработал:

заведующий МБДОУ № 163

« 15 » _____ 10. _____ 2013г.



Александрово Т.Ю.